



T.C.  
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
Piyasa Fiyat Araştırma Mektubu

Sayı: 97653057/20

Tarih: 01/11/2023

Konu: Piyasa Fiyat Araştırma

Sayın : .....

Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı 1 kalem malzemeye ve/veya hizmete ilişkin fiyatınızı en geç 03/11/2023 tarih ve saat 12:00'e kadar teslim tarihi ile teklif edilen ürünlere ait bilgiler açıklanmak suretiyle adresimize elden teslim etmenizi, E-posta veya faks göndermenizi rica ederim.

Sertaç BETGÜ  
Şef

| SNO | MALZEME CİNSİ                                        | MİKTAR | BİRİM | B.FİYAT | TUTAR | MLZ. TESLİM TARİHİ | MARKA |
|-----|------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|--------------------|-------|
| 1   | 4 Ton/Saat Kapasiteli Tandem Tip Su Yumuşatma Cihazı | 1      | Grup  |         |       |                    |       |

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MALZEME İSTEK BİRİMİ: | TESİSAT BAKIM ONARIM MÜD.                                                                                                   |
| MALZEME TESLİM YERİ:  | A.Ü. Ayniyat Saymanlığı Malzeme Muayene Kabul ve Teslim Alma Merkezi Yunusemre Kampüsü ESKİŞEHİR<br>- 0222 335 05 80 / 1780 |

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemeleri ve/veya hizmeti hizalarında belirtilen fiyatlarla vermeyi beyan ediyorum.

### AÇIKLAMA

Firma Adı/ Kaşe/ İmza

- 1- Fiyatlar KDV hariç TL (Türk Lirası olarak belirtilecektir. (Örn:0,00))
- 2- Alternatif Fiyat Mektubu Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
- 3- Malzeme Teslim Tarihi Önemle Belirtilecektir.
- 4- Malzemelerin Nakliye Bedeli Firmanıza Aittir.
- 5- Kargo ile mal gönderilmemesi esastır. Gönderilmesi halinde sorumluluk firmaya aittir.
- 6- Firmalar malı göndermeden önce Malzeme Muayene Kabul ve Teslim Alma Merkezine bildirimde bulunması ve kabulde firma yetkilisinin bulunması yasa gereğidir.
- 7- Teklif edilen ürünlere ait varsa TSE marka ve ISO kalite güvence belgeleri teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 8- Bilgi için telefon numarası: 0 222 335 05 80-1084 -1085 Faks:0 222 3307163
- 9- Adres: A.Ü. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YUNUSEMRE KAMPÜSÜ 26470 ESKİŞEHİR
- 10- E-Posta: donersatinalma@anadolu.edu.tr Web: www.anadolu.edu.tr  
Yazılı olan mail adresine cevap veriniz. Bu mail adresi dışındaki adreslere gönderilen teklifleriniz dikkate alınmayacaktır.
- 11- Üniversitemiz ile ilgili satınalma duyurularımıza [https://www.anadolu.edu.tr/satin-alma-duyurular] adresinden ulaşabilirsiniz.

## TEKNİK ŞARTNAME

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir Otomatik Dijital Ekranlı CLE Valf (Zaman ve Debi Kontrollü) olmalıdır.
- Çalışma basıncı : 2 – 6 Bar
- Test Basıncı : Max.10 Bar
- Çalışma Sıcaklığı : Max. 45 °C
- Medya Malzemesi : Gıdaya Uygun Reçine Minerali
- Elektrik beslemesi : 220 V/50 Hz
- Tuz Tüketimi : 0,16 – 0,2 kg/lt/re
- Bağlantı çapı 1" olmalıdır.
- 14x65 mineral tankına sahip olmalıdır.
- Tandem sistemi olmalıdır.
- 200lt reçineli olmalıdır.
- 2 valf Aynı anda görev yapabilmelidir.
- 1.tank yıkama yaparken 2.tank görevde olmalıdır.
- Valflerin arkalarında dahili by pass vanalarının olması gerekir.
- Dc12v ile çalışmalıdır.
- Saatte 4-5 m3 arasında su geçirgenliği olmalıdır.
- Basınç düşürücü
- Tortu tutucu filtre
- Verilecek fiyat teklifinin içinde montaj dahil olacaktır.

  
Süreyyan SAVAS  
Tekniker

