



T.C.  
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
İDARİ VE MALİ İŞL.DAİ.BŞK.  
Piyasa Fiyat Araştırma Mektubu

Sayı: 60928026.934.99/  
Konu: Piyasa Fiyat Araştırma

Tarih: 01/11/2023

Sayın : .....

Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı 23 kalem malzemeye ve/veya hizmete ilişkin fiyatınızı en geç **09.11.2023** tarih ve saat **13:00**'e kadar teslim tarihi ile teklif edilen ürünlere ait bilgiler açıklanmak suretiyle adresimize elden teslim etmenizi, E-posta veya faks göndermenizi rica ederim.

**Erol YILMAZ**  
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Malzeme listesi ektedir.

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MALZEME İSTEK BİRİMİ:</b> | ELEKTRİK BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ (ELEKTRİK ATELYESİ)                                                                        |
| <b>MALZEME TESLİM YERİ:</b>  | A.Ü. Ayniyat Saymanlığı Malzeme Muayene Kabul ve Teslim Alma Merkezi Yunusmre Kampüsü ESKİŞEHİR<br>- 0222 335 05 80 / 1780 |

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemeleri ve/veya hizmeti hizalarında belirtilen fiyatlarla vermeyi beyan ediyorum.

### AÇIKLAMA

Firma Adı/ Kaşe/ İmza

- 1- Fiyatlar KDV hariç TL (Türk Lirası olarak belirtilecektir. (Örn:...,00))
- 2- Alternatif Fiyat Mektubu Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
- 3- Malzeme Teslim Tarihi Önemle Belirtilecektir.
- 4- Malzemelerin Nakliye Bedeli Firmanıza Aittir.
- 5- Kargo ile mal gönderilmemesi esastır. Gönderilmesi halinde sorumluluk firmaya aittir.
- 6- Firmalar malı göndermeden önce Malzeme Muayene Kabul ve Teslim Alma Merkezine bildirimde bulunması ve kabulde firma yetkilisinin bulunması yasa gereğidir.
- 7- Teklif edilen ürünlere ait varsa TSE ve ISO kalite güvence belgeleri teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 8- Bilgi için telefon numarası: 0 222 3351773 / 1044 – 1524 Faks:0 222 320 87 67
- 9- Adres: A.Ü. İDARİ VE MALİ İŞL.DAİ.BŞK. YUNUSEMRE KAMPÜSÜ 26470 ESKİŞEHİR
- 10- E-Posta: Web: burak\_k@anadolu.edu.tr

## 532 ONAY NOLU BELGENİN EK'Lİ MALZEME LİSTESİ

| SIRA NO | MALZEME CİNSİ                                                                                      | MİKTAR | BİRİM | B.FİYAT | TUTAR | MALZEME TESLİM TARİHİ |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|-----------------------|
| 1       | 710 Kva Dizel Jeneratör Cummins Ac<br>710 Vta 28G5 Motor İçin Yağ Filtresi<br>Kod: LF 670          | 3      | Adet  |         |       |                       |
| 2       | 710 Kva Dizel Jeneratör Cummins Ac<br>710 Vta 28G5 Motor İçin By-Pass<br>Filtresi<br>Kod: LF 777   | 1      | Adet  |         |       |                       |
| 3       | 710 Kva Dizel Jeneratör Cummins Ac<br>710 Vta 28G5 Motor İçin Yakıt Filtresi<br>Kod: FF 202        | 2      | Adet  |         |       |                       |
| 4       | 710 Kva Dizel Jeneratör Cummins Ac<br>710 Vta 28G5 Motor İçin Su Filtresi<br>Kod: WF 2076          | 2      | Adet  |         |       |                       |
| 5       | 800 Kva Dizel Jeneratör Mitsubishi<br>Mgs700b/2010 Motor İçin Yağ Filtresi<br>Kod: LF 670          | 2      | Adet  |         |       |                       |
| 6       | 800 Kva Dizel Jeneratör Mitsubishi<br>Mgs700b/2010 Motor İçin By-Pas<br>Filtresi<br>Kod: LF 777    | 1      | Adet  |         |       |                       |
| 7       | 800 Kva Dizel Jeneratör Mitsubishi<br>Mgs700b/2010 Motor İçin Yakıt Filtresi<br>Kod: FF 105        | 2      | Adet  |         |       |                       |
| 8       | 350 Kva Dizel Jeneratör Perkins 2006<br>Ttag Motor İçin Yağ Filtresi<br>Kod: LF 3356               | 2      | Adet  |         |       |                       |
| 9       | 350 Kva Dizel Jeneratör Perkins 2006<br>Ttag Motor İçin By-Pas Filtresi<br>Kod: FF 4036            | 1      | Adet  |         |       |                       |
| 10      | 350 Kva Dizel Jeneratör Cummins Ac<br>350 Motor İçin Yağ Filtresi<br>Kod: LF 3000                  | 1      | Adet  |         |       |                       |
| 11      | 350 Kva Dizel Jeneratör Cummins Ac<br>350 Motor İçin Yakıt Filtresi<br>Kod: FS 1212                | 1      | Adet  |         |       |                       |
| 12      | 350 Kva Dizel Jeneratör Cummins Ac<br>350 Motor İçin Su Filtresi<br>Kod: WF 2076                   | 1      | Adet  |         |       |                       |
| 13      | 250 Kva Dizel Jeneratör Perkins 2006<br>Twg Motor İçin Yağ Filtresi<br>Kod: LF 3356                | 2      | Adet  |         |       |                       |
| 14      | 250 Kva Dizel Jeneratör Perkins 2006<br>Twg Motor İçin Yakıt Filtresi<br>Kod: FF 4036              | 1      | Adet  |         |       |                       |
| 15      | 1050 Kva Dizel Jeneratör Mitsubishi<br>Mgs 1000B/2010 Motor İçin Yağ Filtresi<br>Kod: LF 3664      | 4      | Adet  |         |       |                       |
| 16      | 1050 Kva Dizel Jeneratör Mitsubishi<br>Mgs 1000B/2010 Motor İçin By-Pas<br>Filtresi<br>Kod: LF 777 | 1      | Adet  |         |       |                       |
| 17      | 1050 Kva Dizel Jeneratör Mitsubishi<br>Mgs 1000B/2010 Motor İçin Yakıt<br>Filtresi<br>Kod: FF 105  | 4      | Adet  |         |       |                       |
| 18      | 30 Kva Dizel Jeneratör Lister Peter<br>Alp 30 Motor İçin Yağ Filtresi<br>Kod: AJ 40022             | 1      | Adet  |         |       |                       |

Yetkili Ad Soyad : Erol YILMAZ  
 Yetkili Unvan : İdari ve Mali İşler Daire Başkanı  
 İmza :

## 532 ONAY NOLU BELGENİN EK'Lİ MALZEME LİSTESİ

| SIRA NO                                                                                                  | MALZEME CİNSİ                                                                            | MİKTAR | BİRİM    | B.FİYAT | TUTAR | MALZEME TESLİM TARİHİ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-------|-----------------------|
| 19                                                                                                       | 30 Kva Dizel Jeneratör Lister Peter<br>Alp 30 Motor İçin Yakıt Filtresi<br>Kod: AJ 30009 | 1      | Adet     |         |       |                       |
| 20                                                                                                       | 30 Kva Dizel Jeneratör Lister Peter<br>Alp 30 Motor İçin Hava Filtresi<br>Kod: AJ 20026  | 1      | Adet     |         |       |                       |
| 21                                                                                                       | 15/40 W Dizel Motor Yağı                                                                 | 400    | Litre    |         |       |                       |
| 22                                                                                                       | Mavi Antifriz                                                                            | 160    | Kilogram |         |       |                       |
| 23                                                                                                       | Datacom Bc-5A 24 V 5-A Akü<br>Redresörü                                                  | 8      | Adet     |         |       |                       |
| TEKNİK ŞARTNAMELERİ EKTEDİR.(TEKNİK ŞARTNAMESİNİN KAŞELENİP İMZALANARAK GERİ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR) |                                                                                          |        |          |         |       |                       |

Yetkili Ad Soyad : Erol YILMAZ  
 Yetkili Unvan : İdari ve Mali İşler Daire Başkanı  
 İmza :

## JENERATÖRLER BAKIMLARI MALZEME ALIMI TEKNİKŞARTNAMESİ

1. **3 ADET 710 kVA Dizel Jeneratör Cummins AC 710 VTA 28G5 Motor İçin Yağ Filtresi**  
710 kVA Dizel Jeneratörün Cummins AC 710 VTA 28G5 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.
2. **1 Adet 710 kVA Dizel Jeneratör Cummins AC 710 VTA 28G5 Motor İçin By-Pass Filtresi**  
710 kVA Dizel Jeneratörün Cummins AC 710 VTA 28G5 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.
3. **2 Adet 710 kVA Dizel Jeneratör Cummins AC 710 VTA 28G5 Motor İçin Yakıt Filtresi**  
710 kVA Dizel Jeneratörün Cummins AC 710 VTA 28G5 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.
4. **2 Adet 710 kVA Dizel Jeneratör Cummins AC 710 VTA 28G5 Motor İçin Su Filtresi**  
710 kVA Dizel Jeneratörün Cummins AC 710 VTA 28G5 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.
5. **2 Adet 800 kVA Dizel Jeneratör Mitsubishi MGS700B/2010 Motor İçin Yağ Filtresi**  
800 Kva Dizel Jeneratörün Mitsbishi MGS700B/2010 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.
6. **1 Adet 800 kVA Dizel Jeneratör Mitsubishi MGS700B/2010 Motor İçin By-Pas Filtresi**  
800 Kva Dizel Jeneratörün Mitsbishi MGS700B/2010 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.
7. **2 Adet 800 kVA Dizel Jeneratör Mitsubishi MGS700B/2010 Motor İçin Yakıt Filtresi**  
800 Kva Dizel Jeneratörün Mitsbishi MGS700B/2010 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.
8. **2 Adet 350 kVA Dizel Jeneratör Perkins 2006 TTAG Motor İçin Yağ Filtresi**  
350 Kva Dizel Jeneratörün Perkins 2006 TTAG Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.
9. **1 Adet 350 kVA Dizel Jeneratör Perkins 2006 TTAG Motor İçin By-Pas Filtresi**  
350 Kva Dizel Jeneratörün Perkins 2006 TTAG Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.
10. **1 Adet 350 kVA Dizel Jeneratör Cummins AC 350 Motor İçin Yağ Filtresi**  
350 KVA Dizel Jeneratörün Cummins AC Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

Mevlüt KESKİN  
Elektrik - Elektronik  
MÜHENDİSİ

Hakan TOPÇU  
Elk. Bak. Onr. Şb. Md.

**11. 1 Adet 350 kVA Dizel Jeneratör Cummins AC 350 Motor İçin Yakıt Filtresi**

350 KVA Dizel Jeneratörün Cummins AC Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**12. 1 Adet 350 kVA Dizel Jeneratör Cummins AC 350 Motor İçin Su Filtresi**

350 KVA Dizel Jeneratörün Cummins AC Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**13. 2 Adet 250 kVA Dizel Jeneratör Perkins 2006 TWG Motor İçin Yağ Filtresi**

250 Kva Dizel Jeneratörün Perkins 2006 TWG Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**14. 1 Adet 250 kVA Dizel Jeneratör Perkins 2006 TWG Motor İçin Yakıt Filtresi**

250 Kva Dizel Jeneratörün Perkins 2006 TWG Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**15. 4 Adet 1050 kVA Dizel Jeneratör Mitsubishi MGS 1000B/2010 Motor İçin Yağ Filtresi**

1050 KVA Dizel Jeneratörün Mitsubishi MGS 1000B/2010 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**16. 1 Adet 1050 kVA Dizel Jeneratör Mitsubishi MGS 1000B/2010 Motor İçin By-Pas Filtresi**

1050 KVA Dizel Jeneratörün Mitsubishi MGS 1000B/2010 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**17. 4 Adet 1050 kVA Dizel Jeneratör Mitsubishi MGS 1000B/2010 Motor İçin Yakıt Filtresi**

1050 KVA Dizel Jeneratörün Mitsubishi MGS 1000B/2010 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**18. 1 Adet 30 kVA Dizel Jeneratör Lister Peter ALP 30 Motor İçin Yağ Filtresi**

30 KVA Dizel Jeneratörün Lister Peter ALP 30 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**19. 1 Adet 30 kVA Dizel Jeneratör Lister Peter ALP 30 Motor İçin Yakıt Filtresi**

30 KVA Dizel Jeneratörün Lister Peter ALP 30 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**20. 1 Adet 30 kVA Dizel Jeneratör Lister Peter ALP 30 Motor İçin Hava Filtresi**

30 KVA Dizel Jeneratörün Lister Peter ALP 30 Motoruna uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**Mevlüt KESKİN**  
Elektrik - Elektronik  
MÜHENDİSİ

**Hakan TOPÇU**  
Elek. Bak. Onr. Şb. Md.

**21. 15/40 W DİZEL MOTOR YAĞI**

15/40 W değerlerinde Dizel Jeneratör motorlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. Üretim yılı 2023 olmalı ve Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**22. MAVİ ANTİFİRİZ**

Mavi renk, minimum -36 santigrat dereceye kadar soğuğa kadar koruma sağlamalı ve Dizel Jeneratör motorlarında kullanılmaya uyumlu olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**23. DATACOM BC-5A 24 V 5-A AKÜ REDRESÖRÜ**

DATACOM BC-5A Model 24 Volt 5 Amper değerlerinde Jeneratör akü gruplarında kullanıma uygun olmalıdır. Garanti süresi en az 1 (Bir) yıl süreli olmalıdır.

**Mevlüt KESKİN**  
Elektrik - Elektronik  
MÜHENDİSİ

**Hakan TOPÇU**  
İK. Bak. Onr. Şb. Md.